

PRÜFZEUGNIS

Auftraggeber: Akzo Nobel Deco GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 138
50829 Köln

Prüfgegenstand: Sikkens Alpha Rezisto Easy Clean

Hiermit bestätigen wir, dass die geprüfte Innenwandfarbe *Sikkens Alpha Rezisto Easy Clean* beständig gegen die folgenden Flächendesinfektionsmittel bei den aufgeführten Konzentrationen und Einwirkzeiten ist.

Desinfektionsmittel	Konzentration	Belastungsdauer
Incidin Plus	2%	1h / 3h
Incidin Rapid	2%	1h / 3h
Incidin Pro	0,5%	1h / 3h
Kohrsolin FF	3%	1h / 3h
Terralin protect	0,5%	1h / 3h
Quartamon med	2%	1h / 3h
Buraton rapid	100%	5min / 10min
Incidin liquid	100%	5min

Einzelheiten zur Prüfung können dem Prüfbericht Nr. 200855 vom 4. November 2020 entnommen werden.

Magdeburg, 17. Dezember 2020
iLF Magdeburg GmbH



Dr.-Ing. Susanne Bender
Leiterin Materialprüfung



Dipl.-Phys. Torsten Doege
verantwortlicher Prüfer